



Poročilo o izvedeni nalogi

Vodovod Srednje Laknice - Sv. Vrh - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/19537-26/13522

Naročnik: VODOVODNI ODBOR SREDNJE LAKNICE SVETI VRH
ŠKOVEC 9
8295 Tržišče

Naročilo: PG-2300-23/19537-26/98858, z dne 20.01.2026
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/19537-25/91205, z dne
01.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.

Novo mesto, 20.02.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vrtina Srednje Laknice SL1 - 98
Številka vzorca: 26/13522
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: VODOVODNI ODBOR SREDNJE LAKNICE SVETI VRH, ŠKOVEC 9, 8295 Tržišče
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 13.02.2026 09:15
Mesto odvzema: Vodovod Sr. Laknice - Sv. Vrh - zajetje, vrtina Srednje Laknice SL1 - 98
Vzorec sprejel: Andrej Povše
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 13.02.2026 12:16

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
Temperatura vode	13.2	°C	/	/
Mikrobiološki parametri				
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.



Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/19537-26/13522-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-26/19537-26/13522-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - vrtina Srednje Laknice SL1 - 98
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/13522
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vodovod Srednje Laknice - Sv. Vrh - spremljanje kakovosti pitne vode
PG-2132-20/19537-21/52147
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: VODOVODNI ODBOR SREDNJE LAKNICE SVETI VRH, ŠKOVEC 9, 8295 Tržišče
Naročilo: PG-2300-23/19537-26/98858, z dne 20.01.2026
Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/19537-25/91205, z dne 01.01.2025
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 246856, 13.02.2026
Mesto odvzema: Vodovod Sr. Laknice - Sv. Vrh - zajetje, vrtina Srednje Laknice SL1 - 98
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 20.02.2026
Datum in ura: 13.02.2026 09:15 **Datum in ura:** 13.02.2026 12:16
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV **Sprejel:** Andrej Povše
Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
vrtina Srednje Laknice SL1 - 98





Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	13.02.26 13.02.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 20.02.2026 14:13

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - vrtina Srednje Laknice SL1 - 98	Prevzem vzorca	Datum poročila: 16.02.2026
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 13.02.2026 12:26	
Številka vzorca:	26/13522; Lab. št.: 26/1407	Prevzel:	Nastja Hočevnar
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Vodovod Srednje Laknice - Sv. Vrh - spremljanje kakovosti pitne vode PG-2132-20/19537-21/52147		
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.		
Naročnik:	VODOVODNI ODBOR SREDNJE LAKNICE SVETI VRH, ŠKOVEC 9, 8295 Tržišče		
Naročilo:	PG-2300-23/19537-26/98858, z dne 20.01.2026 Pogodba o poslovnem sodelovanju št. , PG-2300-23/19537-25/91205, z dne 01.01.2025		
Mesto odvzema:	Vodovod Sr. Laknice - Sv. Vrh - zajetje, vrtina Srednje Laknice SL1 - 98		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura:	13.02.2026 09:15		
Odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OPKV		

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	13.02.2026 16.02.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	13.02.2026 16.02.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	13.02.2026 16.02.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	13.02.2026 16.02.2026

Analitik:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 16.02.2026 12:20:58

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.